

Предписания органов госконтроля

№ п/п	Наименование проверяющей организации	Вид проверки Дата проверки	Выявленные нарушения	Срок устранения нарушений. Принятые меры по устранению замечания
1	<p style="text-align: center;">Прокуратура г. Донецка.</p> <p style="text-align: center;">Представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности №7-19-2020 от 17.07.2020 г.</p>	<p style="text-align: center;">Внеплановая. Выездная.</p> <p style="text-align: center;">17.07.2020 г.</p>	<p>1. Огнетушители не размещены на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м. от уровня пола;</p> <p>2. Отсутствуют механизмы для самозакрывания противопожарных дверей, установленных по коридору.</p>	<p style="text-align: center;">До 01.09.2020 г.</p> <p style="text-align: center;">Выполнено</p>
2	<p style="text-align: center;">Главное управление МЧС России по Ростовской области. Управление надзорной деятельности и профилактической работы. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Донецку.</p> <p style="text-align: center;">Предписание №34/1/1 от 15.12.2020 г.</p>	<p style="text-align: center;">Плановая. Выездная.</p> <p style="text-align: center;">15.12.2020 г.</p>	<p>1. Двери выходов из поэтажных коридоров 1,2,3 этажей, блока А корпус 1 северо-восточная сторона, на лестничную. Клетку на оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения;</p> <p>2. Дверь выхода из помещения спортивного зала на лестничную клетку не оборудованы приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворе в соответствии;</p> <p>3. Помещения пожарного поста не оборудовано аварийным освещением в соответствии с пунктом 13.14.13.СП 5.13130.20 «Системы противопожарной защиты».</p>	<p style="text-align: center;">До 01.07.2021 г.</p> <p>На имя главного распорядителя денежных средств. Заведующего МУ ОО администрации г. Донецка Еремину Л.Л. направлена заявка (Исх. №417 от 28.12.2020 г.) на выделение денежных средств в размере 21 800 рублей для устранения выявленных нарушений.</p>

<p>3.</p>	<p>Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах.</p> <p>Предписание №10465 от 28.12.2020 г.</p>	<p>Внеплановая. Выездная.</p> <p>09.12.2020 г.</p>	<p>1. Отпуск горячего питания учащихся 1а,3а,3б,4а классов осуществлялся на 3 перемене продолжительность 15 минут вместо необходимых 20 минут; 2. Не соблюдалось время нахождения готовых блюд на плите – с момента изготовления готового блюда (завтрака) более 2-х часов, так как согласно бракеражному журналу завтрак приготовлен и разрешен к раздаче в 8-00 часов, а завтрак обучающихся 5-11 классов согласно графику питания в столовой начинается в 11 час.35 мин., т.е. с момента приготовления и до его раздачи проходит более 3-часов.</p>	<p>До 01.03.2021 г.</p> <p>Выполнено.</p>
-----------	---	--	--	---

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468957929

Владелец Горелова Ольга Викторовна

Действителен с 03.11.2022 по 03.11.2023